

Ostrołęka 2014-06-30

OA.201.2.12/RM/2014

Potencjalni Wykonawcy

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce.

Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego

Pytanie 1.

W dokumentacji projektowej cz. POMIESZCZENIA BIUROWE oraz załączonym rysunku istnieje montaż zlewozmywak jednokomorowego na szafce wraz z baterią stojącą brak takiego obmiaru w załączonym przedmiarze. Czy należy wycenić zlewozmywak i baterię.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Doliczyć zlewozmywak montowany na szafce szt. 1 i baterię stojącą szt. 1 (szafka – materiał inwestora).

Pytanie 2.

W dokumentacji projektowej cz. KORYTARZ I POMIESZCZENIA BIUROWE istnieje zapis demontaż naświetli, w załączonym przedmiarze brak naświetli 367x219. Czy należy je przyjąć do wyceny, jeżeli tak proszę o podanie obmiaru.

Pytanie 3

W dokumentacji projektowej cz. KORYTARZ istnieje zapis zamurowanie po demontażu naświetli i uzupełnienie ścian, w załączonym przedmiarze brak takiego obmiaru. Czy należy wycenić w/w roboty jeżeli tak proszę o podanie obmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3

Nie należy przyjmować do wyceny demontażu naświetla 367*219. Naświetle o wymiarze 267*216 jest otworem w murze (bez wypełnienia), jego uzupełnienie zawarto w pozycji 43 kosztorysu: ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych.

Pytanie 4.

Czy należy do oferty załączyć kosztorys, jeżeli tak to w jakiej formie.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Nie wymagane jest załączenie kosztorysu do oferty.

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Ostrołęce
Jacek Małkowski
-1-